załącznik nr 1 do pisma NPR/401/2021

ZESTAWIENIE PYTAŃ I ODPOWIEDZI

kolejny numer pytania	treść pytania	treść odpowiedzi
pytanie z dnia 03.08.2021 r.		
1	*Chcieli byś my doprecyzować, bo są duże rozbieżności.* *Najpierw jest mowa o UPS 250 kVA, który można rozbudować do 300 kVA – pytanie czy 15 minut dla 250kW, czy dla 200kW?* *W dalszej części jest informacja o UPS 250kVA/200kW, zbudowanym z 6 modułów 50kVA/50kW = 300kW?? Z opcją rozbudowy do 400kVA i czasie podtrzymania 15 minut dla 100% (w wymaganych parametrach podany czas 15 minut @ 200kW…)* *Podsumowując, potrzebny jest:* *1) UPS 250kVA/250kW z czasem 15 minut @ 250kW, czy* *2) UPS 250kVA/200kW z czasem 15 minut @ 200kW, czy* *3) UPS 300kVA/300kW z czasem 15 minut @ 300kVA, czy* *4) UPS 300kVA/300kW z czasem 15 minut @ 200kW*	Należy przyjąć UPS 250 kVA z możliwością rozbudowy do 300 kVA. Czas podtrzymania 15 min dla 250 kVA.
pytanie z dnia 04.08.2021 r.		
2	*Czy można złożyć ofertę osobiście w siedzibie Zamawiającego? Czy, ze względu na panujące obostrzenia, jedynie za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej?*	Możliwe jest dostarczenie oferty również osobiście do siedziby Zamawiającego tj. ul. Zamknięta 18 w Gdańsku.