

ZESTAWIENIE PYTAŃ I ODPOWIEDZI

kolejny numer pytania	treść pytania	treść odpowiedzi
pytania z dnia 05.08.2021 r.		
3	<i>{...} czy faktycznie prąd zwarcia na aparatach w proj. RG1 ma wynosić 80kA – gdyż wydaje się to mocno przewymiarowane, a znacząco wpływa na cenę</i>	Aparaty należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. W przypadku proj. RG1 prąd zwarcia na aparatach ma wynosić 80 kA.
4	<i>Czy oryginał gwarancji wadialnej podpisany podpisem kwalifikowanym można przesłać mailem? Czy Zamawiający uzna wydrukowaną kopię gwarancji jako ważną?</i>	Oryginał gwarancji wadialnej wystawionej w formie elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy przesłać przed upływem terminu składania ofert (decyduje moment wpływu na serwer Zamawiającego) na adres skrytki ePUAP Zamawiającego: (/ZMPGSA/SkrytkaESP), a jeżeli Wykonawca nie posiada skrytki ePUAP na adres barbara.stelmaszyk@portgdansk.pl . Jednocześnie Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty kopię gwarancji wadialnej potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.