

I. LISTA OBIEKTÓW - INWENTARYZACJA

Lp.	Nr inwentarzowy	Nazwa środka trwałego	Parametry techniczne	Obiekty podlegające pod najem/dzierżawę
Budynki i obiekty budowlane				
1.	102-00-0024-0	Budynek zajezdni lokomotyw ul. Ku Ujściu	395,6 m ²	TAK
2.	-	Teren utwardzony	789 m ²	TAK
3.	221-00-0067-0	Tory kolejowe w rejonie Nab. Przemysłowego	5.633,11 mb	NIE
4.	291-00-0050-0	Ogrodzenie terenu zaplecze N/Chemików	260 mb	NIE
Infrastruktura techniczna				
1.	211-00-0408-8	Sieć kablowa nn 0,4 kV	144 mb	NIE
2.	211-00-0329-3	Kanalizacja deszczowa N/Przemysłowe	26 mb	NIE
3.	211-00-0819-3	Kanalizacja deszczowa N/Przemysłowe III-6	160 mb	NIE
4.	211-00-0177-1	Wodociąg N/Przemysłowe	114 mb	NIE
5.	-	Rozdzielnia S-361/3	-	NIE

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS MAJĄTKU

Lp.	Nr inwentarzowy	Opis stanu technicznego środka trwałego
1.	102-00-0024-0	Rodzaj środka trwałego: Budynek zajezdni lokomotyw ul. Ku Ujściu Stan środka trwałego: dostateczny Zalecenia/uwagi: -
2.	-	Rodzaj środka trwałego: Teren utwardzony Stan środka trwałego: Nawierzchnia z płyt betonowych w stanie dostatecznym Zalecenia/uwagi: Brak
3.	221-00-0067-0	Rodzaj środka trwałego: Tory kolejowe w rejonie Nab. Przemysłowego Stan środka trwałego: W pobliżu terenu najmu znajdują się tory o nr 309 i 310 w bardzo dobrym stanie technicznym - po niedawnej przebudowie Zalecenia/uwagi: Zakaz zajmowania skrajni przyległych torów kolejowych. Przktycznie, od osi toru nr 309, należy zachować co najmniej 3-metrową odległość.
4.	291-00-0050-0	Rodzaj środka trwałego: Ogrodzenie terenu zaplecze N/Chemików Stan środka trwałego: dostateczny Zalecenia/uwagi: -
Infrastruktura techniczna		
1.	211-00-0408-8	Rodzaj środka trwałego: Sieć kablowa nn 0,4 kV Stan środka trwałego: dobry Zalecenia/uwagi: Dzierżawca umożliwi wykonanie prac remontowo-inwestycyjnych na sieci w tym usunie obiekty na własny koszt uniemożliwiające prowadzenie prac. Zabezpieczy infrastrukturę przed uszkodzeniem, poniesie koszty napraw ewentualnych uszkodzeń.

2.	211-00-0329-3	Rodzaj środka trwałego: Kanalizacja deszczowa N/Przemysłowe
		Stan środka trwałego: dobry
		Zalecenia/uwagi: Przestrzegać dopuszczalnego nacisku na włazy studni i wpusty zgodnie z opisem ich klasy, a w przypadku braku oznaczeń przyjąć, że są klasy nie wyższej niż D400 (nacisk nie wyższy niż 400kN=40ton). Chronić przed wlotem zanieczyszczeń i ciał stałych. Udostępniać na wezwanie do okresowej kontroli. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia kanalizacji deszczowej materiałem związanym z prowadzoną działalnością oczyścić je w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia lub pokryć koszty wykonania czyszczenia przez ZMPG.
3.	211-00-0819-3	Rodzaj środka trwałego: Kanalizacja deszczowa N/Przemysłowe III-6
		Stan środka trwałego: dobry
		Zalecenia/uwagi: Przestrzegać dopuszczalnego nacisku na włazy studni i wpusty zgodnie z opisem ich klasy, a w przypadku braku oznaczeń przyjąć, że są klasy nie wyższej niż D400 (nacisk nie wyższy niż 400kN=40ton). Chronić przed wlotem zanieczyszczeń i ciał stałych. Udostępniać na wezwanie do okresowej kontroli. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia kanalizacji deszczowej materiałem związanym z prowadzoną działalnością oczyścić je w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia lub pokryć koszty wykonania czyszczenia przez ZMPG.
4.	211-00-0177-1	Rodzaj środka trwałego: Wodociąg N.Przemysłowe
		Stan środka trwałego: dobry
		Zalecenia/uwagi: Zabezpieczyć infrastrukturę przed uszkodzeniem.
5.	-	Rodzaj środka trwałego: Rozdzielnia S-361/3
		Stan środka trwałego: dobry
		Zalecenia/uwagi: Dzierżawca umożliwi wykonanie prac remontowo-inwestycyjnych na sieci w tym usunie obiekty na własny koszt uniemożliwiające prowadzenie prac. Zabezpieczy infrastrukturę przed uszkodzeniem, poniesie koszty napraw ewentualnych uszkodzeń.